混凝土预制桩施工监理旁站记录

编号：GFDZJBM30-GFQ-04

工程名称	通威渔光一体（东港）现代渔业产业园一期 20MWp 光伏发电项目			施工单位	特变电工新疆新能源股份有限公司		
桩机类型	高频锤			设计桩顶标高	13.2M		
方阵（ 13# ）		管桩型号	实际桩顶标高（M）	使用桩长(M)	有效桩长(M)	最后贯入度(MM)	备注
序号	桩号						
111	126	PHC400A95-12.0	13.23	12	12	28	
112	127	PHC400A95-12.0	13.20	12	12	27	
113	581	PHC400A95-12.0	13.22	12	12	27	
114	582	PHC400A95-12.0	13.19	12	12	30	
115	583	PHC400A95-12.0	13.18	12	12	27	
116	584	PHC400A95-12.0	13.22	12	12	27	
117	585	PHC400A95-12.0	13.18	12	12	32	
118	586	PHC400A95-12.0	13.23	12	12	27	
119	587	PHC400A95-12.0	13.20	12	12	27	
120	588	PHC400A95-12.0	13.18	12	12	27	
121	589	PHC400A95-12.0	13.17	12	12	24	
122	590	PHC400A95-12.0	13.25	12	12	27	
123	591	PHC400A95-12.0	13.21	12	12	28	
124	592	PHC400A95-12.0	13.22	12	12	27	
125	593	PHC400A95-12.0	13.21	12	12	27	
126	594	PHC400A95-12.0	13.24	12	12	26	
127	595	PHC400A95-12.0	13.22	12	12	27	
128	596	PHC400A95-12.0	13.24	12	12	27	
129	597	PHC400A95-12.0	13.21	12	12	31	
130	598	PHC400A95-12.0	13.25	12	12	27	
131	599	PHC400A95-12.0	13.22	12	12	29	
132	600	PHC400A95-12.0	13.23	12	12	27	
133	621	PHC400A95-12.0	13.22	12	12	27	

旁站监理：王兴明　　施工员：姜德正　　施工日期：20170325