混凝土预制桩施工监理旁站记录

编号：GFDZJBM30-GFQ-06

工程名称	通威渔光一体（东港）现代渔业产业园一期 20MWp 光伏发电项目			施工单位		特变电工新疆新能源股份有限公司	
桩机类型	高频锤			设计桩顶标高		13.20M	
方阵（13#）		管桩型号	实际桩顶标高（M）	使用桩长(M)	有效桩长(M)	最后贯入度(MM)	备注
序号	桩号						
179	667	PHC400A95-12.0	13.23	12	12	28	
180	668	PHC400A95-12.0	13.25	12	12	27	
181	669	PHC400A95-12.0	13.22	12	12	31	
182	670	PHC400A95-12.0	13.25	12	12	27	
183	671	PHC400A95-12.0	13.22	12	12	27	
184	672	PHC400A95-12.0	13.20	12	12	28	
185	673	PHC400A95-12.0	13.22	12	12	27	
186	674	PHC400A95-12.0	13.24	12	12	27	
187	675	PHC400A95-12.0	13.22	12	12	27	
188	676	PHC400A95-12.0	13.24	12	12	24	
189	677	PHC400A95-12.0	13.23	12	12	27	
190	678	PHC400A95-12.0	13.25	12	12	27	
191	679	PHC400A95-12.0	13.23	12	12	30	
192	680	PHC400A95-12.0	13.21	12	12	32	
193	501	PHC400A95-12.0	13.22	12	12	28	
194	502	PHC400A95-12.0	13.19	12	12	27	
195	503	PHC400A95-12.0	13.22	12	12	27	
196	504	PHC400A95-12.0	13.23	12	12	26	
197	505	PHC400A95-12.0	13.18	12	12	27	
198	506	PHC400A95-12.0	13.23	12	12	29	
199	507	PHC400A95-12.0	13.24	12	12	27	
200	508	PHC400A95-12.0	13.23	12	12	27	
201	509	PHC400A95-12.0	13.19	12	12	28	
202	510	PHC400A95-12.0	13.23	12	12	27	
203	511	PHC400A95-12.0	13.20	12	12	27	
204	512	PHC400A95-12.0	13.19	12	12	30	
205	513	PHC400A95-12.0	13.23	12	12	27	
206	514	PHC400A95-12.0	13.23	12	12	27	
207	515	PHC400A95-12.0	13.19	12	12	32	

旁站监理：王兴帅　　施工员：姜俊正　　施工日期：20170327