混凝土预制桩施工监理旁站记录

编号：GFDZJBM30-GFQ-08

工程名称	通威渔光一体（东港）现代渔业产业园一期 20MWp 光伏发电项目			施工单位	特变电工新疆新能源股份有限公司		
桩机类型	高频锤			设计桩顶标高	13.20M		
方阵（ 13# ）		管桩型号	实际桩顶标高（M）	使用桩长(M)	有效桩长(M)	最后贯入度(MM)	备注
序号	桩号						
246	571	PHC400A95-12.0	13.21	12	12	27	
247	572	PHC400A95-12.0	13.23	12	12	27	
248	573	PHC400A95-12.0	13.20	12	12	31	
249	574	PHC400A95-12.0	13.19	12	12	27	
250	575	PHC400A95-12.0	13.21	12	12	29	
251	576	PHC400A95-12.0	13.23	12	12	27	
252	577	PHC400A95-12.0	13.19	12	12	27	
253	578	PHC400A95-12.0	13.21	12	12	27	
254	579	PHC400A95-12.0	13.22	12	12	30	
255	580	PHC400A95-12.0	13.19	12	12	27	
256	601	PHC400A95-12.0	13.22	12	12	27	
257	602	PHC400A95-12.0	13.21	12	12	27	
258	603	PHC400A95-12.0	13.23	12	12	28	
259	604	PHC400A95-12.0	13.21	12	12	27	
260	605	PHC400A95-12.0	13.18	12	12	27	
261	606	PHC400A95-12.0	13.17	12	12	27	
262	607	PHC400A95-12.0	13.21	12	12	24	
263	608	PHC400A95-12.0	13.21	12	12	27	
264	609	PHC400A95-12.0	13.23	12	12	27	
265	610	PHC400A95-12.0	13.21	12	12	30	
266	611	PHC400A95-12.0	13.24	12	12	32	
267	612	PHC400A95-12.0	13.22	12	12	28	
268	613	PHC400A95-12.0	13.24	12	12	27	
269	614	PHC400A95-12.0	13.23	12	12	27	
270	615	PHC400A95-12.0	13.25	12	12	26	
271	616	PHC400A95-12.0	13.25	12	12	27	
272	617	PHC400A95-12.0	13.23	12	12	29	
273	618	PHC400A95-12.0	13.23	12	12	27	
274	619	PHC400A95-12.0	13.20	12	12	27	
275	620	PHC400A95-12.0	13.20	12	12	28	

旁站监理：王兴明　　施工员：[illegible]　　施工日期：20170330