混凝土预制桩施工监理旁站记录

编号：GFDZJBM30-GFQ-17

工程名称	通威渔光一体（东港）现代渔业产业园一期 20MWp 光伏发电项目			施工单位		特变电工新疆新能源股份有限公司	
桩机类型	高频锤			设计桩顶标高		13.20M	
方阵（ 13# ）		管桩型号	实际桩顶标高（M）	使用桩长(M)	有效桩长(M)	最后贯入度(MM)	备注
序号	桩号						
584	361	PHC400A95-12.0	13.19	12	12	25	
585	362	PHC400A95-12.0	13.22	12	12	24	
586	363	PHC400A95-12.0	13.22	12	12	27	
587	364	PHC400A95-12.0	13.19	12	12	27	
588	365	PHC400A95-12.0	13.20	12	12	30	
589	366	PHC400A95-12.0	13.23	12	12	32	
590	367	PHC400A95-12.0	13.25	12	12	28	
591	368	PHC400A95-12.0	13.25	12	12	27	
592	369	PHC400A95-12.0	13.23	12	12	27	
593	370	PHC400A95-12.0	13.22	12	12	26	
594	371	PHC400A95-12.0	13.24	12	12	27	
595	372	PHC400A95-12.0	13.22	12	12	29	
596	373	PHC400A95-12.0	13.18	12	12	27	
597	374	PHC400A95-12.0	13.19	12	12	27	
598	375	PHC400A95-12.0	13.22	12	12	28	
599	376	PHC400A95-12.0	13.23	12	12	27	
600	377	PHC400A95-12.0	13.22	12	12	27	
601	378	PHC400A95-12.0	13.19	12	12	30	
602	379	PHC400A95-12.0	13.24	12	12	27	
603	380	PHC400A95-12.0	13.24	12	12	27	
604	381	PHC400A95-12.0	13.24	12	12	32	
605	382	PHC400A95-12.0	13.19	12	12	27	
606	383	PHC400A95-12.0	13.22	12	12	27	
607	384	PHC400A95-12.0	13.25	12	12	27	

旁站监理：王云川　　施工员：姜俊正　　施工日期：20170410