

预制桩沉桩监理旁站记录

编号: GFDZJBM30-GFQ-01

工程名称		通威渔光一体（东港）现代渔业产业园一期 20MWp 光伏发电项目					施工单位			特变电工新疆新能源股份有限公司				桩机类型		6.3T 柴油锤		
桩基型号		PHC400A95-C80-11					设计桩顶标高			12.95m				设计桩长		11m		
序号	桩号	桩沉入情况记录											桩锤落距 (M)	最后贯入度 mm/10 击	使用桩长 (M)	实际桩顶标 高 (M)	备注	
试 桩		打入深度 (m)	1	2	3	4	5	6	7	8	8.5		1.6	50	12	13.45	高出 500mm	
		锤击数 (击)	4	1	2	5	7	10	15	17	22							
		所用时间 (分)	15															
		打入深度 (m)																
		锤击数 (击)																
		所用时间 (分)																
		打入深度 (m)																
		锤击数 (击)																
		所用时间 (分)																
		打入深度 (m)																
		锤击数 (击)																
		所用时间 (分)																
		打入深度 (m)																
		锤击数 (击)																
		所用时间 (分)																

旁站监理:

王宏明

李俊正

施工日期: 20170313 9:00~9:15