

预制桩沉桩监理旁站记录

编号: GFDZJBM30-GFQ-22

工程名称		通威渔光一体（东港）现代渔业产业园一期 20MWp 光伏发电项目					施工单位		特变电工新疆新能源股份有限公司				桩机类型		6.3T 柴油锤		
桩基型号		PHC400A95-C80-11					设计桩顶标高		12.95m				设计桩长		11m		
序号	桩号	桩沉入情况记录											桩锤落距 (M)	最后贯入度 mm/10 击	使用桩长(M)	实际桩顶标 高 (M)	备注
111	126	打入深度 (m)	1	2	3	4	5	6	7	8	8.5		1.8	26	11	12.97	
		锤击数 (击)	3	1	2	4	7	11	14	18	22						
		所用时间 (分)	15														
112	106	打入深度 (m)	1	2	3	4	5	6	7	8	8.5		1.8	27	11	13.00	
		锤击数 (击)	3	2	1	5	7	7	9	12	20						
		所用时间 (分)	10														
		打入深度 (m)															
		锤击数 (击)															
		所用时间 (分)															
		打入深度 (m)															
		锤击数 (击)															
		所用时间 (分)															
		打入深度 (m)															
		锤击数 (击)															
		所用时间 (分)															
		打入深度 (m)															
		锤击数 (击)															
		所用时间 (分)															

旁站监理: 王 11

旁站监理: 王兴明

姜成正

施工日期: 20170319