

旁站监理记录表

工程名称: 南网能源南京中建化工 8.5MWp 光伏项目

编号: JXMB—004

日期及气候: 2017.5.28 晴	工程地点: 2 期
旁站监理的部位或工序: 夹具安装	
旁站监理开始时间: 2017. 5.28 9:30	旁站监理结束时间: 2017.5.28 11:25
施工情况: 本次施工是 2 期夹具安装, 现场施工人员 10 人, 施工班组对施工人员技术交底。	
监理情况: 对现场施工人员安全技术交底, 要求施工单位加强现场施工人员的技术交底工作; 检查夹具安装质量。	
发现问题: 个别夹具紧固程度不够, 有松动现象。	
处理意见: 通知现场施工负责人进行整改, 要求施工单位加强现场质量管理。	
备注:	
施工项目部:  质 检 员: <u>张永发</u> 日 期: <u>2017</u> 年 <u>5</u> 月 <u>28</u> 日 南京南网屋顶光伏项目 (债权债务合同确认书)	监理项目部:  旁站监理人员: <u>李海平</u> 日 期: <u>2017</u> 年 <u>5</u> 月 <u>28</u> 日 (16) 监 理 项 目 部

填报说明:

注 本表由监理项目部填写, 监理项目部存____份。



由 扫描全能王 扫描创建