

# 旁站监理记录表

工程名称: 鼎科电力青铝用珠钢构48MW屋顶分布式发电项目 编号: 001

日期及天气: 2017.3.13 晴 施工单位: 中建三局第一建设工程有限责任公司

旁站监理的部位或工序: 1#, 2# 箱变单变基础及开闭所基础混凝土浇筑

旁站监理开始时间: 7:10 旁站监理结束时间: 10:00

旁站的关键部位、关键工序施工情况:

1. 钢筋绑扎完成.
2. 浇筑 C30 混凝土, 采用自拌混凝土 (搅拌车运至现场)
3. 浇筑过程充分振捣.
4. 按要求现场留置试块 2 组.

发现的问题及处理情况:

1. 钢筋绑扎规格、直径、锚固间距等符合技术及图纸要求
2. 检查模板搭设情况, 符合要求.
3. 模板未刷脱模剂, 现场已整改完成.
4. 浇筑过程要求充分振捣密实
5. 现场要求留置混凝土试块 2 组.

旁站监理人员 (签字): 庞迎高

2017 年 3 月 13 日

