

旁站监理记录表

工程名称: 万科力青岛海宸环保2000屋顶分布式光伏项目

编号: 001

日期及天气: 2017.3.15 晴

施工单位: 中建一局第三建设发展有限公司

旁站监理的部位或工序: 1#、2#箱变基础及开闭所基础混凝土浇筑

旁站监理开始时间: 7:10

旁站监理结束时间: 10:00

旁站的关键部位、关键工序施工情况:

1. 采用商品混凝土, 搅拌车运至现场.
2. 钢筋绑扎符合要求
3. 采用 C30 混凝土, 带合格证和配料单.
4. 采用振动棒振捣.
5. 留置试块 2 组.
6. 模板安装符合要求.

发现的问题及处理情况:

问题: 钢筋底部垃圾未清理

处理: 现场已告知清理, 现场已清理完毕
符合要求

旁站监理人员 (签字): 陈亚高

2017 年 3 月 15 日

