

旁站监理记录表

工程名称: 烟台科勒青岛海晨环保2MW屋顶分布式发电项目 编号: 002

日期及天气: 2017年3月21日 晴 2°-14° 施工单位: 中建三局第一建筑工程有限公司

旁站监理的部位或工序: 1#2#箱变开闭所进线管架构造柱及上梁混凝土浇筑.

旁站监理开始时间: 7:30 旁站监理结束时间: 11:50

旁站的关键部位、关键工序施工情况:

- ①. 现场钢筋绑扎符合规范.
- ②. 混凝土采用C30.
- ③. 主要构造柱及上梁部位.
- ④. 留置混凝土试块.

发现的问题及处理情况:

- ①. 有钢筋绑扎漏扎, 及时整改.
- ②. 有上平线不符, 用水平仪调整.

旁站监理人员 (签字): 程纪兰

2017年3月21日

