

旁站监理记录表

工程名称：通威天门沉湖生态农业示范区 20MW 渔光一体项目

编号：TWFM-ZHJL-01

日期及天气：

2017年 3月17日 小雨

旁站监理的部位或工序：#1塘试桩 桩基施工

旁站监理开始时间：7:00

旁站监理结束时间：7:30

试桩：桩长9米，埋深5.5米 数量4根

桩间距：纵向 4.4m

横向 5.9m

垂直度偏差 $\leq 10\text{mm/m}$ 1%

轴线偏差 $\leq 30\text{mm}$

高程偏差 $\leq 10\text{mm}$ (± 10)

检查符合设计及规范要求

发现的问题及处理情况

旁站监理人员（签字）：

周伟

2017年3月17日

注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化，可细化成有固定内容的填空或判断填写方式，方便现场操作。但表格整体格式不得变动。

2. 如监理人员发现问题性质严重，应在记录旁站监理表后，发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。

3. 本表一式一份，监理项目部留存。