

旁站监理记录表

编号: 014

日期及天气: 2017.5.29 312 17%	施工单位: 泰和111教道
旁站监理的部位或工序: 220kV变电站内式变压器 (2G5B11-G-1000/35)	
旁站监理开始时间: 14:00	旁站监理结束时间: 15:30
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 试验电压试验措施确认现场设备、专人负责、各项步骤及在旁 试验设备: 兆欧表 (ME4000B) ; 直流电阻测试仪 (MEZRC-26A) 试验电压装置 (MEXB-330A/157kV) 试验电压 (50) I: AB — 16.41 BC — 16.41 CA — 16.40 II: AB — 15.87 BC — 15.80 CA — 15.81 III: AB — 15.62 BC — 15.60 CA — 15.58 IV: AB — 15.09 BC — 15.04 CA — 15.02 V: AB — 14.85 BC — 14.83 CA — 14.86 试验电压 (MVA) ab — 1.926 bc — 1.950 ca — 1.952 试验电压试验: 试验电压 68kV 试验时间: 1 min 试验电压试验: >10 GΩ 试验电压 2.5kV 试验时间: 1 min	
发现的问题及处理情况:	
无	
旁站监理人员 (签字):	2017 年 5 月 29 日

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化，可细化成有固定内容的填空或判断填写方式，方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重，应在记录旁站监理表后，发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份，监理项目部留存。