

GFDZJBM30: 旁站监理记录表

旁站监理记录表

工程名称: 山东寿光农产品物流园屋顶 30MWp 光伏发电项目

编号: 016

日期及天气: 2017.5.30 30℃ 18%	施工单位: 泰州敬通																								
旁站监理的部位或工序: 光伏发电系统调试 (ZGSB11-G-1250/35)																									
旁站监理开始时间: 10:10	旁站监理结束时间: 11:40																								
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 试验区域 电缆桥架确认. 现场设备整理. 人员安排. 试验设备: 兆欧表 (ME6000B), 直流电阻测试仪 (MEZPC-20A) 试验项目: 兆欧表 (ME6000B) 全部合格. 试验电压 (V) 记录: <table border="1"> <tr> <td>I: AB-12.41</td> <td>BC-12.41</td> <td>CA-12.40</td> </tr> <tr> <td>II: AB-12.12</td> <td>BC-12.11</td> <td>CA-12.10</td> </tr> <tr> <td>III: AB-11.80</td> <td>BC-11.80</td> <td>CA-11.79</td> </tr> <tr> <td>IV: AB-11.51</td> <td>BC-11.50</td> <td>CA-11.49</td> </tr> <tr> <td>V: AB-11.20</td> <td>BC-11.18</td> <td>CA-11.18</td> </tr> </table> 试验电压 (V) 记录: <table border="1"> <tr> <td>ab-1.490</td> <td>bc-1.506</td> <td>ca-1.503</td> </tr> </table> 试验电压 (V) 记录: <table border="1"> <tr> <td>100GΩ</td> <td>试验电压 1684V</td> <td>试验时间 1min</td> </tr> <tr> <td>100GΩ</td> <td>试验电压 250V</td> <td>试验时间 1min</td> </tr> </table>		I: AB-12.41	BC-12.41	CA-12.40	II: AB-12.12	BC-12.11	CA-12.10	III: AB-11.80	BC-11.80	CA-11.79	IV: AB-11.51	BC-11.50	CA-11.49	V: AB-11.20	BC-11.18	CA-11.18	ab-1.490	bc-1.506	ca-1.503	100GΩ	试验电压 1684V	试验时间 1min	100GΩ	试验电压 250V	试验时间 1min
I: AB-12.41	BC-12.41	CA-12.40																							
II: AB-12.12	BC-12.11	CA-12.10																							
III: AB-11.80	BC-11.80	CA-11.79																							
IV: AB-11.51	BC-11.50	CA-11.49																							
V: AB-11.20	BC-11.18	CA-11.18																							
ab-1.490	bc-1.506	ca-1.503																							
100GΩ	试验电压 1684V	试验时间 1min																							
100GΩ	试验电压 250V	试验时间 1min																							
发现的问题及处理情况: 无																									
旁站监理人员 (签字): 周瑞强 2017 年 5 月 30 日																									

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化, 可细化成有固定内容的填空或判断填写方式, 方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重, 应在记录旁站监理表后, 发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份, 监理项目部留存。