

旁站记录表

工程名称：上海冠生园食品有限公司奉贤分公司屋顶 600kwp 分布式光伏项目

编号：ZHJL-SGY-PZ-002

日期及气候: 2017.04.13	天气: 晴	施工单位: 上海南电工程安装有限公司
旁站的部位和工序: C 栋、配电房屋顶支架基础混凝土浇筑作业。		
旁站开始时间: 2017.04.13 12:30	旁站结束时间: 2017.04.13 15:30	
施工情况: 1、人员配备: 8 人、满足现场施工需要。 2、材料供应: 基础钢筋、U 型螺栓等材料准备充分。 3、施工机械: 振动棒。 4、砼为商品混凝土, 强度等级为 C25, 采用输送泵输送至浇筑部位。 5、施工过程安全文明措施到位。		
 		
监理情况: 1、检查施工单位机械人员配置情况符合要求; 2、现场要求务必做好混凝土浇筑安全防护措施; 3、对进场混凝土厂家及混凝土配比单进行资质及强度确认; 4、混凝土浇筑部位符合要求;		
发现问题及处理情况:		

施工单位：上海南电工程安装有限公司

质 检 员： 

日 期：2017年4月13日

监理项目部：常州正衡监理

旁站监理人员： 

日 期：2017年4月13日

填报说明：本表由项目监理单位填写，项目监理机构存2份

