

旁站监理记录表

工程名称: 110kV变电站工程		编号: 2017-001
日期及天气: 2017.4.1 晴	施工单位: 河南信通电力建设有限公司	
旁站监理的部位或工序: 主变冷却器安装		
旁站监理开始时间: 2017.4.1 8:30	旁站监理结束时间: 2017.4.1 12:00	
旁站的关键部位、关键工序施工情况:		
1. 在主变冷却器安装后检查 2. 按冷却器上下尺寸检查		
发现的问题及处理情况:		
1. 发现主变冷却器安装角度不符合设计图纸, 已叫施工人 员整改		
旁站监理人员(签字): 李有政		2017年4月1日

注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、

关键工序施工情况”进行细化, 可细化成有固定内容的填空或判断填写方式, 方便现场操作。

但表格整体格式不得变动。