

旁站监理记录表

工程名称: 河北光伏扶贫15384kWp分布式光伏发电项目

编号: 2H76-6611-004

日期及天气: 2017.5.5 晴	施工单位: 河北铭能工程技术有限公司
旁站监理的部位或工序: 逆变器安装	
旁站监理开始时间: 8:30	旁站监理结束时间: 12:00
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 1. 逆变器安装, 水平垂直, 紧固件牢固, 接地连接 外观良好.	
发现的问题及处理情况: 无	
旁站监理人员(签字): 朱存敏	2017年5月5日