

旁站监理记录表

工程名称: 河南驻马店 8MW 分布式发电项目

编号:

日期及天气: 2017年5月17日 晴	施工单位: 河南省神华建安
旁站监理的部位或工序: 箱变基础挑檐混凝土浇筑	
旁站监理开始时间: 2017年5月17日 8时30分	旁站监理结束时间: 2017年5月17日 11时30分
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 1. 现场对挑檐进行浇筑, 采用搅拌机一车辆, 三人配合施工; 2. 挑檐相对长度为 5840mm, 宽为 500mm. 高 100mm	
发现的问题及处理情况: 箱变基础挑檐浇筑完毕后, 其厚度比设计图纸高出 3公分, 要求施工人员对其进行铲平并打光处理.	
旁站监理人员 (签字): 张权.	2017 年 5 月 17 日