

旁站监理记录表

工程名称: 河南驻马店 8MW 分布式发电项目

编号: 007

日期及天气: 2017.5.20 多云	施工单位: 河南神华建设有限公司
旁站监理的部位或工序: 开关站基础墙体砌筑	
旁站监理开始时间: 2017年5月20日9时00分	旁站监理结束时间: 2017年5月20日17时30分

旁站的关键部位、关键工序施工情况:

1. 现场混凝土搅拌机一台, 2人配合进行施工砌筑.
2. 基础墙为迎刃墙, 砌筑至+0.00水平, 高度为1080mm.

发现的问题及处理情况:

现砌石砌筑的基础墙体所用礅砖浸水不饱满, 灰缝太厚, 有超过5公分的灰缝, 墙体高度不一, 现由技术人员指导施工, 现已要求施工方进行人员配备, 并对错设处进行返工.

旁站监理人员(签字): 张广浩、张权 2017年5月20日