

旁站监理记录表

工程名称: 河南驻马店 8MW 分布式发电项目

编号: 008

日期及天气: 2017.5.25 晴	施工单位: 河南神华建安有限公司
旁站监理的部位或工序: 开关站 电缆沟砌砖	
旁站监理开始时间: 2017年5月25日 9时30分	旁站监理结束时间: 2017年5月25日 17时30分
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 1. 现场共用混凝土搅拌机一台, 工人配合施工. 2. 电缆沟砌砖现场用的是红砖, 墙体结构为240.	
发现的问题及处理情况: 1. 在我方监理现场巡视检查时发现所用的红砖灌水不饱满, 有的甚至未加水, 现场要求对其进行整改, 以达到规范要求.	
旁站监理人员 (签字): 张权	2017年5月25日