

旁站监理记录表

工程名称: 河南驻马店 8MW 分布式发电项目

编号: 004

日期及天气: 2017.5.9 晴.	施工单位: 河南神华建设工程有限公司.
旁站监理的部位或工序: 箱变基础墙体砌筑.	
旁站监理开始时间: 2017年5月9日9时30分.	旁站监理结束时间: 2017年5月9日17时30分.

旁站的关键部位、关键工序施工情况:

1. 3#厂房箱变基础墙体 5人配合施工;
2. 基础墙体由6个构造柱构成, 墙体长为4600mm, 宽为2670mm, 高为1400mm. 钢筋为 $\Phi 8 @ 200$. 拉筋为3根根.

发现的问题及处理情况:

1. 砂浆配比. 水泥量少.
 2. 墙体砌筑灰缝不均匀. 外观差;
 3. 基础构造柱钢筋间距未按图纸绑扎.
- 已下监理通知单进行整改.

旁站监理人员 (签字):

张权.

2017年5月9日