

GFDZJBM30: 旁站监理记录表

旁站监理记录表

工程名称: 常德西洞庭12MW分布式光伏发电项目 编号: DTHG-001

日期及天气: 2017.5.12	施工单位: 威胜铝业产业技术有限公司
旁站监理的部位或工序: 天泽电缆沟浇筑混凝土	
旁站监理开始时间: 2017.5.12.15:00	旁站监理结束时间: 2017.5.12.19:00
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 电缆沟浇筑混凝土	
发现的问题及处理情况: 问题: 1. 振捣不及时. 2. 收面不及时 处理: 现场指出问题, 立即进行整改.	
旁站监理人员 (签字): 王洪磊	2017 年 5 月 12 日