

GFDZJBM30: 旁站监理记录表

旁站监理记录表

工程名称: 常德西洞庭2MW分布式光伏发电项目 编号: DFH6-003

日期及天气: 2017.5.15 阴	施工单位: 威胜能源产业技术有限公司
旁站监理的部位或工序: 环网柜基础浇筑	
旁站监理开始时间: 2017.5.15: 14:00	旁站监理结束时间: 2017.5.15: 15:00
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 环网柜基础浇筑	
发现的问题及处理情况: 问题: 混凝土中混有土料杂质 处理: 收现场指正, 将混有杂质的混凝土废弃	
旁站监理人员(签字): 王洪磊	2017 年 5 月 15 日