

GFDZJ8M30: 旁站监理记录表

旁站监理记录表

工程名称: 常德西洞庭12MW分布式光伏发电项目编号: DTHG-005

日期及天气: 2017.5.19 晴	施工单位: 威胜能源技术有限公司
旁站监理的部位或工序: 天泽箱变基础浇筑混凝土(1#、3#箱变)	
旁站监理开始时间: 2017.5.19: 17:40	旁站监理结束时间: 2017.5.19: 21:50
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 1#、3#箱变基础浇筑混凝土	
发现的问题及处理情况: 问题: 1.浇筑过程中钢筋移位. 2.振捣不深入. 处理: 现场整改.	
旁站监理人员(签字): 王洪超 2017年5月19日	