

GFDZIBM30: 旁站监理记录表

旁站监理记录表

工程名称: 常德西洞庭12MW分布式光伏发电项目 编号: DH16-006

日期及天气: 2017.5.24. 晴	施工单位: 威胜能源产业技术有限公司
旁站监理的部位或工序: 达鑫、坤鼎 箱变浇筑混凝土 (1#)	
旁站监理开始时间: 2017.5.24: 16:00	旁站监理结束时间: 2017.5.24: 18:00
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 1#箱变基础浇筑混凝土	
发现的问题及处理情况: 问题: 浇筑时未及时振捣 处理: 已现场指出, 改正	
旁站监理人员 (签字): 王洪磊	2017 年 5 月 24 日