

GFDZ/BM30: 旁站监理记录表

旁站监理记录表

工程名称: 常德西洞庭12MW分布式光伏发电项目 编号: DTHG-001

日期及天气: 2017.5.24 阴	施工单位: 威胜能源技术有限公司
旁站监理的部位或工序: 天泽井箱变和环网柜平台浇筑混凝土.	
旁站监理开始时间: 2017.5.24 10:00	旁站监理结束时间: 2017.5.24: 12:40
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 箱变和环网柜平台浇筑混凝土	
发现的问题及处理情况: 问题: 1. 养护不及时. 2. 收面不及时 处理: 现场指正, 立即整改.	
旁站监理人员(签字): 王洪磊	2017年5月24日