

表 B.5 旁站监理记录表

工程名称：池州市贵池区乌沙镇新庄村 20MW 光伏综合经济农业生态大棚集中
并网发电项目

编号：CZZH-TJ-15

日期及气候：2017 年 08 月 23 日 多云	施工地点：二期高压电缆头施工
旁站监理的部位和工序：高压电缆头制作	
旁站监理开始时间：2017 年 08 月 23 日 上午 10:00	旁站监理结束时间：2017 年 08 月 23 日下午 16:00
施工情况：现场技术员 1 人，操作工 1 人，辅助工 1 人，热缩套管选用湖北普乐电力设备有限公司的产品。施工人员已对照使用说明书核对图纸要求，主要检查。1) 型号规格：对照图纸要求，2) 绝缘检查：查记录。3) 工艺检查：对照技术文件、规范。4) 外观检查：无损伤，观察检查。5) 芯线绝缘：按工艺对照用尺检查。6) 热缩电缆，按制造厂家规定，对照厂家资料。7) 线鼻子，与芯相符，观察检查。8) 压模规格，检查与导线规格相符。9) 固定强度：牢固，用手扳动。10) 相色标志：正确，观感。	
监理情况：选用的热缩套管经查企业资质、合格证、说明书齐全。操作人员有证书在有效期内，操作工具齐全。本特殊作业监理全程旁站，工艺熟悉。	
发现问题：本次施工符合规范要求，无安全事故发生。	
处理意见：无	
备注（包括处理结果）：无	
承包单位：池州市贵池区乌沙镇新庄村光伏项目有限公司 质检员：黄斌 日期：2017 年 08 月 23 日	项目监理机构：池州市贵池区乌沙镇新庄村光伏项目监理部 旁站监理人员：赵毅 日期：2017 年 08 月 23 日

填报说明：

由项目监理机构填写、项目监理机构存_____份。