

表 B.5 旁站监理记录表

工程名称：池州市贵池区乌沙镇新庄村 20MW 光伏综合经济农业生态大棚集中
并网发电项目

编号：CZZH-DQ-16

日期及气候：2017 年 09 月 25 日 多云	施工地点：二期高压电缆耐压试验
旁站监理的部位和工序：高压电缆头制作	
旁站监理开始时间：2017 年 09 月 25 日 下午 14:00	旁站监理结束时间：2017 年 09 月 25 日 下午 18:00
施工情况：现场技术员 1 人，操作工 1 人，辅助工 1 人，箱变电缆耐压试验，电缆规格 3*120 电缆，耐压试验时间 15 分钟一次，每次试验值打 50000v，未出现电缆头爆裂。	
监理情况：试验合格	
发现问题：本次施工符合规范要求，无安全事故发生。	
处理意见：无	
备注（包括处理结果）：无	
承包单位： <u>中国葛洲坝集团电力有限责任公司</u> 质 检 员： <u>黄 健</u> 日 期： <u>2017 年 09 月 25 日</u>	项目监理单位： <u>池州市贵池区乌沙镇新庄村 20MW 光伏综合经济农业生态大棚集中并网发电项目</u> 旁站监理人员： <u>王 强</u>  日 期： <u>2017 年 09 月 25 日</u>

填报说明：
由项目监理机构填写、项目监理机构存_____份。