

# 旁站监理记录表

工程名称：义县珈煜 60MW 农光互补光伏发电项目

编号：

|                                                                              |                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 日期及气候：2017.3.31                                                              | 工程地点：H区站电气间                                               |
| 旁站监理的部位或工序：电杆基础混凝土浇筑                                                         |                                                           |
| 旁站监理开始时间：8:20                                                                | 旁站监理结束时间：11:00                                            |
| <p>施工情况：</p> <p>施工人数：混凝土工：5人，小工：6人，技术人员：1人</p> <p>机械：泵车1辆</p> <p>振捣器具：2个</p> |                                                           |
| <p>监理情况：</p> <p>旁站人员：2人</p>                                                  |                                                           |
| <p>发现问题：</p> <p>预埋件尺寸偏差。</p>                                                 |                                                           |
| <p>处理意见：</p> <p>已整改</p>                                                      |                                                           |
| <p>备注：</p>                                                                   |                                                           |
| <p>施工项目部：义县珈煜光伏发电有限公司</p> <p>质 检 员：王松元</p> <p>日 期：2017年3月31日</p>             | <p>监理项目部：</p> <p>旁站监理人员：程国兰、孔令刚</p> <p>日 期：2017年3月31日</p> |

注 本表由监理项目部填写，监理项目部存\_\_\_\_份。