

旁站监理记录表

工程名称：义县珈煜 60MW 农光互补光伏发电项目

编号：

日期及气候：2017.5.15 晴	工程地点：4#站
旁站监理的部位或工序：1#逆变器基础二次浇筑。	
旁站监理开始时间：9:00	旁站监理结束时间：10:00
施工情况： 原车1辆，施工人员：8人 水切割机1台、发电机1台、振捣器2个。	
监理情况： 旁站人员：1人 旁站：1人	
发现问题： 预埋钢筋保护层偏差。	
处理意见： 及时通知施工单位现场整改，已整改。	
备注：	
施工项目部：(宁波)电力开发有限公司 质检员：王新 日期：2017年5月15日	监理项目部： 旁站监理人员：程以全 日期：2017年5月15日

注 本表由监理项目部填写，监理项目部存____份。