

旁站监理记录表

工程名称：义县珈煜 60MW 农光互补光伏发电项目

编号：

日期及气候：2017.5.13 晴	工程地点：光伏场区
旁站监理的部位或工序：箱变基础浇筑混凝土	
旁站监理开始时间：9:00	旁站监理结束时间：11:20
施工情况： 浇筑混凝土采用商品混凝土。 施工人员：技术人员1人，大工2人，小工2人	
监理情况： 旁站人员：1人	
发现问题： 混凝土振捣不到位。	
处理意见： 现场及时纠正。	
备注：	
施工项目部：义县珈煜60MW农光互补光伏发电项目 质 检 员：王新元 日 期：2017年5月13日	监理项目部：义县珈煜60MW农光互补光伏发电项目 旁站监理人员：王新元 日 期：2017年5月13日

注 本表由监理项目部填写，监理项目部存____份。