

旁站监理记录表

工程名称：义县珈煜 60MW 农光互补光伏发电项目

编号：

日期及气候：2017.5.7 晴	工程地点：LH 电站
旁站监理的部位或工序：箱式VG设备基础浇筑	
旁站监理开始时间：9:00	旁站监理结束时间：11:00
施工情况： 施工人员：8人 泵车：1辆 发电机一台、水车新仪作。	
监理情况： 旁站人员	
发现问题： 预埋件水平位置偏差较大。	
处理意见： 及时通知施工方现场整改，已按要求整改。	
备注：	
施工项目部： 质 检 员：王新红 日 期：2017年5月7日	监理项目部： 旁站监理人员：程强 日 期：2017年5月7日

注 本表由监理项目部填写，监理项目部存____份。