

旁站监理记录表

工程名称：义县珈煜 60MW 农光互补光伏发电项目

编号：

日期及气候：2017.5.17 晴	工程地点：4# 压站
旁站监理的部位或工序：4# 压站全场接地	
旁站监理开始时间：10:00	旁站监理结束时间：15:00
施工情况： 施工人员：4人 电焊机：1台 发电机：1台、摇机1台	
监理情况： 旁站人员：1人 检测器具：卷尺1把、游标卡尺1把	
发现问题： 扁铁搭接面长度不够	
处理意见： 及时通知施工单位整改，已整改	
备注：	
施工项目部：义县珈煜 60MW 农光互补光伏发电项目 质 检 员：李新云 日 期：2017年5月17日	监理项目部：义县珈煜 60MW 农光互补光伏发电项目 旁站监理人员：孔令才 日 期：2017年5月17日

注 本表由监理项目部填写，监理项目部存____份。