

旁站监理记录表

工程名称：义县珈煜 60MW 农光互补光伏发电项目

编号：

日期及气候：2017.4.21	工程地点：4#站。
旁站监理的部位或工序：防雨墙第一次验收。	
旁站监理开始时间：15:00	旁站监理结束时间：17:00
施工情况： 施工人员：10人 吊车：1辆。挖掘机：2台。 发电机1台。	
监理情况： 旁站人员：1人	
发现问题： 部分钢筋主筋保护层厚度不够。	
处理意见： 及时通知施工单位整改，已整改。	
备注：	
施工项目部： 质 检 员：王新立 日 期：2017年4月21日	监理项目部： 旁站监理人员：程志立 日 期：2017年4月21日

注 本表由监理项目部填写，监理项目部存____份。