

旁站监理记录表

工程名称：义县珈煌 60MW 农光互补光伏发电项目

编号：

日期及气候：2017.4.18	工程地点：4区站
旁站监理的部位或工序：GIS设备室的基础浇筑	
旁站监理开始时间：13:00	旁站监理结束时间：15:20
施工情况： 施工人数：5人 车辆：1辆 振捣器具：1个	
监理情况： 旁站人员：无	
发现问题： 振捣不到位。	
处理意见： 及时要求整改。	
备注：	
施工项目部：(宁波)电力开发有限公司 质检员：王新元 日期：2017年4月18日	监理单位：浙江中电工程监理有限公司 旁站监理人员：程国平、孔金月 日期：2017年4月18日

注 本表由监理单位填写，监理单位存____份。