

旁站监理记录表

工程名称：义县珈煜 60MW 农光互补光伏发电项目

编号：

日期及气候：2017.6.5	工程地点：4#区站
旁站监理的部位或工序：35kV母线、35kV电缆头制作	
旁站监理开始时间：8:00	旁站监理结束时间：17:00
施工情况： 施工人员：35kV电工：2人，小工：2人	
监理情况： 旁站人员：1人	
发现问题： 无	
处理意见： 无	
备注：	
施工项目部： 质 检 员：王松记 日 期：2017年6月5日	监理项目部： 旁站监理人员：孔德才 日 期：2017年6月5日

注 本表由监理项目部填写，监理项目部存____份。