

旁站监理记录表

工程名称：义县珈煜 60MW 农光互补光伏发电项目

编号：

日期及气候：2017.6.3 晴	工程地点：岩坎场区
旁站监理的部位或工序：互锁电缆整改	
旁站监理开始时间：8:00	旁站监理结束时间：16:30
施工情况： 施工人员：20人，挖掘机1台。	
监理情况： 旁站：1人	
发现问题： 无	
处理意见： 无	
备注：	
施工项目部：董书贵 质检员：王书贵 日期：2017年6月30日	监理项目部：孔令才 旁站监理人员：孔令才 日期：2017年6月30日

注 本表由监理项目部填写，监理项目部存____份。