

旁站监理记录表

工程名称：义县珈煜 60MW 农光互补光伏发电项目

编号：

日期及气候：2017.6.8 晴	工程地点：4区站
旁站监理的部位或工序：站内接地网填	
旁站监理开始时间：8:00	旁站监理结束时间：16:00
施工情况： 施工人员：焊工2人，焊机1台 振捣机1台。	
监理情况： 旁站人员：1人	
发现问题： 塔接面不够。	
处理意见： 现场通知、整改	
备注：	
施工项目部：李书楼 质检员：王新元 日期：2017年6月8日	监理项目部： 旁站监理人员：张少武 日期：2017年6月8日

注 本表由监理项目部填写，监理项目部存____份。