

旁站监理记录表

工程名称：义县珈煜 60MW 农光互补光伏发电项目

编号：

日期及气候：2017.5.10. 晴	工程地点：开远镇
旁站监理的部位或工序：综合楼新结构模板浇筑	
旁站监理开始时间：9:00	旁站监理结束时间：5:00

施工情况：

施工人员：木工：10人、技术人员：1人

监理情况：

旁站人员：1人

发现问题：

模板垂直度不够。

处理意见：

要求整改。

备注：

施工项目部：(宁波)电力开发有限公司 质检员：李强 日期：2017年5月10日	监理项目部：姚生月 旁站监理人员：姚生月 日期：2017年5月10日
---	--

注 本表由监理项目部填写，监理项目部存____份。