

旁站监理记录表

工程名称：翔宇物流屋面 3MW 分布式光伏发电项目

编号：XYWL-PZ-009

日期：2017 年 06 月 11 日	天气：多云	施工单位：江苏华能建设工程集团有限公司
旁站监理的部位或工序： <u>20 kV 高压电缆耐压试验</u>		
旁站开始时间：2017 年 6 月 11 日 09 时 50 分	旁站结束时间：2017 年 6 月 11 日 11 时 37 分	
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 施工作业指导书是 ☐ 否 ☐ 向监理单位报审并已审核通过，主要内容和要求是 ☐ 否 ☐ 向全体施工人员进行技术交底。 施工管理人员 <u>2</u> 人、试验人员 <u>5</u> 人，是 ☐ 否 ☐ 均到岗。 试验设备使用 <u>直流高频设备</u>，是 ☐ 否 ☐ 在检验有效期内。 交流耐压试验的频率、电压和时间是 ☐ 否 ☐ 满足要求。 试验操作方法及安全措施是 ☐ 否 ☐ 符合规定。 耐压试验前后，绝缘电阻测量是 ☐ 否 ☐ 有明显变化。		
发现问题及处理情况：		
旁站监理人员（签字）：<u>申景鹏</u> 2017 年 06 月 11 日		

本表由项目监理部填写，项目监理部存 1 份