

旁站监理记录表

工程名称: 禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目 220kV 线路送出工程

编号: YJ002

日期及天气: 多云

施工单位: 中州建设有限公司

旁站监理的部位或工序: 导/地线压接

旁站监理开始时间: 2017 年 07 月 19 号 16 时

旁站监理结束时间: 2017 年 07 月 19 号 16 时

施工情况

- 1、导、地线规格: JL/G1A-185/30
- 2、液压机、钢模准备情况: ☒ 准备好; ☐ 未准备好。
- 3、压接人: 贾顺波, 钢印代号: 78
- 4、仪表型号: 智能导/地线压接仪 MS2306

监理情况

桩号	压接管位置	相别	线别	压前铝管			压前钢管			压后铝管			压后钢管		
				外径		需压长度	外径		需压长度	对边距		压接长度	对边距		压接长度
				最大	最小		最大	最小		最大	最小		最大	最小	
G3	受测	左	导线	32	32	240	16	16	120	32	32	240	14	14	120
G3	受测	中	导线	32	32	240	16	16	120	32	32	240	14	14	120
G3	受测	右	导线	32	32	240	16	16	120	32	32	240	14	14	120
G4	送测	左	导线	32	32	240	16	16	120	32	32	240	14	14	120
G4	受测	中	导线	32	32	240	16	16	120	32	32	240	14	14	120
G4	受测	右	导线	32	32	240	16	16	120	32	32	240	14	14	120

涂电力脂、地线外观、接续管清洗检查情况: 合格

发现的问题及处理情况:

项目部:

质检员: 姚伟强

日期: 2017.7.10

项目监理部:

旁站监理人员: 贾顺波

日期: 2017.07.19