

旁站记录

工程名称：迅力汽车 4.14MWp 分布式光伏电站项目

编号：002

旁站的关键部位、关键工序	钢爬梯基础浇筑	施工单位	山东远大新能源科技有限公司
旁站开始时间	201 年 4 月 16 日 14:00	旁站结束时间	2017 年 4 月 16 日 14:30
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、现场检查随车发货单上显示的商品砼与图纸设计商品砼强度一样。 2、现场检查混凝土使用的是商品砼，强度等级 C30。 3、使用汽车自卸方式浇筑。 4、现场检查商品砼塌落度为 180mm，留置试块一组。 5、现场砼施工人员 9 人，使用手提式振动棒。			
旁站的问题及处理情况： 1、垫层振捣密实，符合设计图纸和规范要求。 旁站监理人员（签字）：付铭飞 2017 年 4 月 16 日			

注：本表一式一份，项目监理机构留存。