

# 旁站监理记录表

工程名称：河北中友机电 11MWp 光伏电站项目

编号：014

|                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                    |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------|--|
| 日期及气候：2017 年 06 月 02 日 晴                                                                                                                                                                                                         |  | 工程地点：一次舱高压柜交接试验                                                    |  |
| 旁站监理的部位：高压盘柜交接试验                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                    |  |
| 旁站监理开始时间：08:10                                                                                                                                                                                                                   |  | 旁站监理结束时间：18:15                                                     |  |
| <p>施工情况：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 发电机、万用表、摇表、HDSR-F 变频串联谐振试验装置、HDSR-F 励磁变压器、电抗器、负载补偿电容器、放电棒、便携式直流高压试验器等</li> <li>2. 现场负责人 1 名，技术人员 3 名，安全员 1 名</li> <li>3. 制定完整的技术安全措施并技术交底</li> <li>4. 现场已设置警戒线</li> </ol> |  |                                                                    |  |
| <p>监理情况：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 管理人员及施工人员状态良好，机具、器具及特种工证件齐全有效</li> <li>2. 交底记录清楚，安全设施及工具齐全</li> <li>3. 半径 5 米立即设置警戒线，闲杂人员不得进入警戒线内</li> </ol>                                                              |  |                                                                    |  |
| <p>发现问题：</p> <p style="text-align: center;">无</p>                                                                                                                                                                                |  |                                                                    |  |
| <p>处理意见：</p> <p style="text-align: center;">无</p>                                                                                                                                                                                |  |                                                                    |  |
| <p>备注（包括处理结果）：</p>                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                    |  |
| <p>承包单位：河北中友机电 11 兆瓦光伏电站</p> <p>质检员：王保国</p> <p>2017 年 6 月 2 日</p>                                                                                                                                                                |  | <p>项目监理机构：正泰电力工程监理有限公司</p> <p>旁站监理人员：王保国</p> <p>2017 年 6 月 2 日</p> |  |

本表由项目监理机构填写，项目监理机构存\_\_\_\_份。