

JZL6: 旁站监理记录表

旁站监理记录表

工程名称: 中设国联于都县盘古山镇 60MWp (二期 40MWp) 光伏电站中草药种植一体项目

编号: 015007

日期及天气: 2017.6.6. 阵雨. 25°-33°	施工单位: 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司
旁站监理的部位或工序: 开关站主变安装	
旁站监理开始时间: 8 早上 8 点	旁站监理结束时间: 中午 11 点
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 施工情况: 配置设备: 施工队 8 人, 50T 吊车一台, 施工单位安全员到场指挥, 特殊工种持证上岗, 人员配合到位, 吊车作业正常, 无违反强制性标准行为, 管理人员跟班作业。 巡视情况: 施工开始时: 监理及时到位进行旁站, 现场督促各工种人员跟班作业, 作业人员安全帽佩戴到位, 并由专人吊装, 指挥, 吊装过程均符合吊装方案及相关强制性标准。	
发现的问题及处理情况: 无	
旁站监理人员(签字): 张金鑫 刘云 2017 年 6 月 6 日	