

JZL6: 旁站监理记录表

旁站监理记录表

工程名称: 中设国联于都县盘古山镇 60MWp (二期 40MWp) 光伏电站中草药种植一体项目
编号: 003

日期及天气: 2017.5.14 晴	施工单位: 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司
旁站监理的部位或工序: 升压站主变基础砼浇筑	
旁站监理开始时间: 9:00	旁站监理结束时间: 11:18
旁站的关键部位、关键工序施工情况: <p>主变基础垫层浇筑, 现浇混凝土厚度要求为±50mm, 基坑开挖尺寸±50mm 间壁垫层浇筑</p>	
发现的问题及处理情况: <p>混凝土罐车到场未搅拌, 要求先搅拌后再进行浇筑</p>	
旁站监理人员(签字): 3·元	2017年 5月 14日