

## JZL6: 旁站监理记录表

## 旁站监理记录表

工程名称: 中设国联于都县盘古山镇 60MWp (二期 40MWp) 光伏电站中草药种植一体项目

编号: 004

|                                                                                             |                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 日期及天气: 2017.5.15 晴                                                                          | 施工单位: 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 |
| 旁站监理的部位或工序: 1. 电压互感器地基浇筑                                                                    |                                |
| 旁站监理开始时间: 8:30                                                                              | 旁站监理结束时间: 10:00                |
| 旁站的关键部位、关键工序施工情况:<br>升压站设备基础浇筑, 混凝土罐车 1 辆, 挖掘机 1 辆<br>工人 6 人, 振捣棒 1 个, 基坑尺寸合格, 砼符合图纸 C20 标准 |                                |
| 发现的问题及处理情况:<br>挖掘机老板未配安全带冒现场作业,<br>要求其配戴后方可进入现场                                             |                                |
| 旁站监理人员(签字): 王人                                                                              | 2017 年 5 月 15 日                |