

电气旁站监理记录

工程名称: 中设国联于都 60MWp (二期 40MWp)

光伏电站中草药种植一体化项目

编号: JXYD 11-040

日期及天气: 2018.05.08 多云	施工单位: 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司:
旁站监理的部位或工序: 电缆 3X95mm ² . 电缆终端制作	
旁站监理开始时间: 2018.05.15 09:00	旁站监理结束时间: 2018.05.15 10:00
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 施工情况: 1、施工人员 2 人, 质检员 1 名; 2、专用工具一套。 3、电缆型号符合设计要求。 4、电缆终端及备件齐全, 无损伤。 5、施工制作工艺符合规程及产品技术要求。 6、接地线连接安装可靠。 7、接线端子压接可靠。 8、相色标志正确。 监理情况: 现场管理人员及各岗位施工人员满足现场施工要求, 施工用具一套、人员等资质齐全。 发现的问题及处理情况: 无 旁站监理人员 (签字):  2018.5.15 2018 年 05 月 15 日	

注: 本表由监理工作人员填写, 一式一份, 监理项目部留存。



由 扫描全能王 扫描创建