


电气旁站监理记录

工程名称: 中设国联于都 60MWp (二期 40MWp)

光伏电站中草药种植一体化项目

编号: JXYD II-035

日期及天气: 2018.04.29 多云	施工单位: 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司:
旁站监理的部位或工序: 922 开关柜到 1 号终端杆。型号: ZC--YJV22 规格: 3X70mm ² . 额定电压: 8.7/15KV 长度: 110M 远东电缆有限公司	
试验: 1、绝缘电阻试验, 2、交流耐压试验 3、相合试验	
旁站监理开始时间: 2018.04.29 10:00	旁站监理结束时间: 2018.04.29 11:00
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 施工情况: 1、施工人员 2 人, 质检员 1 名, 安全员 1 名; 2、施工用具: 打压专业设备一套。 3、试验区设立警示线, 专人看护。 4、试验方式符合规定。 5、实验结果: 合格。 监理情况: 1、现场管理人员及各岗位施工人员满足现场施工要求, 施工用具、人员等资质齐全。	
发现的问题及处理情况: 无	
旁站监理人员 (签字):  2018.4.29 2018 年 04 月 29 日	

注: 本表由监理工作人员填写, 一式一份, 监理项目部留存。



由 扫描全能王 扫描创建