


# 电气旁站监理记录

工程名称: 中设国联于都 60MWp (二期 40MWp)

光伏电站中草药种植一体化项目

编号: JXYD II-037

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 日期及天气: 2018.04.28 多云                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 施工单位: 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司: |
| 旁站监理的部位或工序: 光伏 3 区到 4 区 电缆 3X300mm <sup>2</sup> . 电缆终端制作                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |
| 旁站监理开始时间: 2018.04.28 17:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 旁站监理结束时间: 2018.04.28 18:00      |
| <p>旁站的关键部位、关键工序施工情况:</p> <p>施工情况:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、 施工人员 2 人, 质检员 1 名;</li> <li>2、 专用工具一套。</li> <li>3、 电缆型号符合设计要求。</li> <li>4、 电缆终端及备件齐全, 无损伤。</li> <li>5、 施工制作工艺符合规程及产品技术要求。</li> <li>6、 接地线连接安装可靠。</li> <li>7、 接线端子压接可靠。</li> <li>8、 相色标志正确。</li> </ol> <p>监理情况:</p> <p>现场管理人员及各岗位施工人员满足现场施工要求, 施工用具、人员等资质齐全。</p> |                                 |
| <p>发现的问题及处理情况:</p> <p style="text-align: center;">无</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |
| <p style="text-align: right;">旁站监理人员 (签字):</p> <p style="text-align: right;"> <br/>             2018.4.28<br/>             2018 年 04 月 28 日         </p>                                                                                                    |                                 |

注: 本表由监理工作人员填写, 一式一份, 监理项目部留存。



由 扫描全能王 扫描创建