

旁站监理记录表

工程名称：山东东宏管业股份有限公司 4.5MW 屋顶分布式光伏电站项目 编号：CZZH-DHGY-008

日期：2017年 6月 1日 天气：晴	施工单位：山东福源设备安装有限公司
旁站监理的部位或工序：高压柜 35 kV 电力电缆终端制作	
旁站开始时间：2017年 6月 1日 9时 00分	旁站结束时间：2017年 6月 1日 18时 00分
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 10、施工作业指导书是 ☒ 否 ☐ 向监理单位报审并已审核通过，主要内容和要求是 ☒ 否 ☐ 向全体施工人员进行技术交底。 11、相关建筑物、构筑物是 ☒ 否 ☐ 已通过中间验收，基础及构筑物是 ☒ 否 ☐ 达到安装强度要求，基础复测预埋件位置是 ☒ 否 ☐ 正确。 12、施工管理人员 1 人、安装人员 3 人，是 ☒ 否 ☐ 均到岗。设备、材料是 ☒ 否 ☐ 已落实到位。 13、电缆型号，电压及规格是 ☒ 否 ☐ 符合设计，绝缘是 ☒ 否 ☐ 良好。 14、电缆终端及配件是 ☒ 否 ☐ 齐全，无损伤。 15、施工制作工艺是 ☒ 否 ☐ 符合规程及产品技术要求。 16、接地线连接安装是 ☒ 否 ☐ 可靠。 17、接线端子压接是 ☒ 否 ☐ 可靠。 18、相色标志是 ☒ 否 ☐ 正确。 发现的问题及处理情况： 	
旁站监理人员（签字）：	 2017年 6月 1日