

安全旁站监理记录表

工程名称：南京熊猫现代服务业光伏发电 1.54MWp 子项目

编号：TWHT-GC003-GFDZJBM30-012

现场工作内容		高压开关柜吊装	
作业地点		熊猫服务业场区	
作业项目 主要危险分析		吊装机械（钢丝绳），施工人员应佩戴安全帽，道路封闭（警示标识布置）。	
施工现场 安全文明 施工评价	组织管理	1. 安全管理体系健全 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 2. 安全生产责任制落实 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 3. 施工组织设计（方案）经审批、执行 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 4. 安全教育落实 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 5. 分部分项安全技术交底落实 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 6. 应急预案经审批、落实执行 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
	平面布置	平面布置执行前期报审的吊装专项施工方案	
	安全措施	专职安全员到场指挥监督，吊桩区域半径拉警戒线，施工人员应佩戴安全帽、安全带，道路封闭（警示标识布置）。监理进行旁站并做吊装技术安全交底。	
现场主要问题	无警示标牌（前方施工禁止通行）布置。		监理有关措施 复验意见： 经复核：符合安全要求，同意吊装施工。
	整改结果：已做好警示牌布置。		
旁站时间	开始	2017年12月13日10时00分	对应作业
	结束	2017年12月13日11时50分	

旁站监理人员（签名）：

作业负责人（签名）：





